



הנחיות למתכנן






הנדון: הגשת תכניות למבנה מגורים חד- משפחתי ודו משפחתי.

א.ג.נ.,

להלן הדרישות למבנה מגורים בית חד משפחתי ודו משפחתי.

יש להגיש את התכניות כולל מקרא הרצ"ב ולסמן על גבי התכניות. (2 העתקים)

הפנייה מוועדת בניין ערים.

<p>ברזי כיבוי 3" על קו מים 4" בהתאם לתקן 448 יש לסמן ברזי כיבוי 3" בסמוך למבנה במרחק שלא יעלה על 100 מ'.</p>		1
<p>גלגלון כיבוי 3/4" בהתאם לתקן 2206 יש לסמן גלגלון 3/4" בסמוך לכניסה הראשית למבנה.</p>		2
<p>מטפי כיבוי 3 ק"ג מסוג אבקה יבשה יש לסמן מטפי כיבוי 3 ק"ג בסמוך לכניסה הראשית למבנה.</p>		3
<p>"גלאי עצמאי" - גלאי עם התראה קולית המכיל סוללת גיבוי, המחובר לרשת החשמל ללא רכות העומד באחד מהתנאים האלה: 1. מאושר לפי - ת"י 1220 חלק 5. 2. מאושר לפי מעבדת ANSI/UL 217 ארה"ב. יש לסמן גלאי עצמאי באזור הכניסה לחדר/חדרי שינה.</p>		4
<p>בכל חלקי הבניין המשמש כמחסן יש דרישה להתקין מתז עם חיבור לרשת המים העירונית לפי שקיימת.</p>		5